

Contraente: 	Progetto: TERMINALE DI RICEZIONE E RIGASSIFICAZIONE GAS NATURALE LIQUEFATTO (GNL) TARANTO N° Contratto. : N° Commessa :	Cliente 																								
N° Documento 03255-E&E-R-0-100	<table border="1"> <tr> <td>Rev:</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Foglio</td> <td colspan="2">Data</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>di</td> <td>3</td> <td>10-01-2007</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>	Rev:	0							Foglio		Data						1	di	3	10-01-2007					N° Documento Cliente
Rev:	0																									
Foglio		Data																								
1	di	3	10-01-2007																							

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (SIA)

INTEGRAZIONI

Richiesta d'integrazione n. 20

0	10-01-2007	EMESSO PER ISTRUTTORIA	GIUNTO	PASTORELLI	CICCARELLI	
REV	DATA	TITOLO REVISIONE	PREPARATO	CONTROLLATO	APPROVATO	

TERMINALE DI RICEZIONE E RIGASSIFICAZIONE GAS NATURALE LIQUEFATTO (GNL) TARANTO**Richiesta d'integrazione n. 20**

N° documento 03255-E&E-R-0-100	Foglio 3 di 3	Rev: 0	N° documento Cliente.:
------------------------------------------	-------------------------	------------------	-------------------------------

1 INTRODUZIONE

Con riferimento alla richiesta di integrazione n.20, ovvero alla
“Definizione della locale disponibilità di fonti di approvvigionamento per l’acqua industriale ed idropotabile nei quantitativi e nelle caratteristiche necessarie all’impianto”,
si evidenzia quanto segue:

- la mancanza di una adeguata rete idrica infrastrutturale in area portuale richiederà un apposito allacciamento alla rete locale;
- il funzionamento dell’impianto non presenta richieste di approvvigionamento idrico significative essendo il processo di rigassificazione alimentato essenzialmente attraverso l’utilizzo di acqua di mare; nel limitato funzionamento della riserva con SCV non si ravvisano problematiche relative al reintegro del bagno di acqua.